



<Письмо> Минстроя России от 28.07.2026 N 17707-ОГ/00 <По вопросу применения пункта 7.5.1 СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-...

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> Минстроя России от 28.07.2026 N 17707-ОГ/00

<По вопросу применения пункта 7.5.1 СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия">

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 28 июля 2026 г. N 17707-ОГ/00

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения [пункта 7.5.1](#) СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" (далее - СП 71.13330.2017) после вступления в силу Изменения N 3 к СП 71.13330.2017 и сообщает.

Ссылка на [таблицы 7.4 и 7.5](#) в [пункте 7.5.1](#) СП 71.13330.2017 является технической ошибкой. Поскольку [таблицы 7.4 и 7.5](#) исключены, [пункт 7.5.1](#) СП 71.13330.2017 утратил нормативное содержание. Предложения по устранению технической ошибки будут рассмотрены при плановой актуализации.

До внесения соответствующих изменений в СП 71.13330.2017 [пункт 7.5.1](#) не рекомендуется к применению, поскольку ссылается на исключенные [таблицы 7.4 и 7.5](#).

При производстве и приемке малярных работ следует руководствоваться иными требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов. В соответствии с [пунктом 4.10](#) СП 71.13330.2017 требования к качеству отделочных работ устанавливаются договором между заказчиком и подрядчиком.

С 1 марта 2026 года введен в действие [ГОСТ Р 72509-2026](#) "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который устанавливает систему классов отделки и единые измеримые критерии качества. Проверка и приемка малярных работ могут осуществляться в соответствии с указанным стандартом при включении его требований в договор или задание на проектирование.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
О.А.ДАШКОВА